



Giunta regionale della Campania
Direzione Generale 50.18.00 “*Lavori Pubblici e Protezione Civile*”
Unità Operativa Dirigenziale 50.18.#POSTAZIONE#
“*Genio Civile di #GENIO_CIVILE#; presidio di protezione civile*”

VERIFICA ISTRUTTORIA PER CONTROLLO AI SENSI DELL' ART. 10, CO. 8 DEL R.R. N. 4/2010 E S.M.I

DEPOSITO C.R.E./D.R.E.(ART.67, CO.8 BIS E 8 TER, D.P.R.380/01 S.M.I. –ART.5, CO.2BIS L.R. 9/83 S.M.I. –ART.10, CO.13BIS, R.R. 04/2010 S.M.I.):

- Prot. N.: #numero_prot# del #autocompilabile#
- Fascicolo N.: #numero di fascicolo#
- Protocollo Attestazione di avvenuto deposito: N.: #numero_prot# del #autocompilabile#
- Sorteggio controllo a campione del #autocompilabile#
- Controllo d'Ufficio

SEZIONE	PUNTO	VERIFICA DI CONFORMITA' DEI DATI DEL PORTALE E DELL' ASSEVERAZIONE CON QUELLI DEL I C.R.E./D.R.E. CON I RELATIVI ALLEGATI (CERTIFICATI, VERBALI E GIORNALE DEI LAVORI)	ESITO (C/NC/OSS.)	RILIEVO
1	1	Oggetto dei lavori: #Oggetto#		
	2	Comune ove sono stati eseguiti i lavori: #Comune#		
	3	Generalità del committente (Originario e/o subentrante a seguito di voltura) : #Generalità#		
	4	Generalità del progettista strutturale con estremi di iscrizione all'albo (Originario e/o subentrante a seguito di cambio incarichi professionali): #Generalità#		
	5	Generalità del D.L. con estremi di iscrizione all'albo (Originario e/o subentrante a seguito di cambio incarichi professionali): #Generalità#		
	6	Generalità delle imprese esecutrici dei lavori (Originarie e/o subentranti a seguito di cambio esecutori): #Generalità#		
	7	Denunce dei lavori		
	8	Tipologia denunce dei lavori		
	9	Tipologia provvedimenti scaturiti dalle denunce		
	10	Estremi amministrativi dei provvedimenti scaturiti dalle denunce		
	11	Tecnologia costruttiva		
	12	Data inizio lavori denunciati		
	13	Data fine lavori denunciati		
SEZIONE	PUNTO	VERIFICA DI CONFORMITA' TRA QUANTO DICHIARATO ED ASSEVERATO NELL' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - CRE_DRE - C.R.E./D.R.E., CON QUANTO RIPORTATO NEL C.R.E./D.R.E. E RELATIVI ALLEGATI.	ESITO (C/NC/OSS.)	RILIEVO
	1	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 1 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - CRE_DRE (i lavori eseguiti rientrano effettivamente tra quelli di cui all'articolo 94 -bis, comma 1, lettera b), numero 2) – (rientranti nel punto 8.4.1. delle N.T.C. 2018), e lettera c), numero 1).		
2	2	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 2 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - CRE_DRE in merito alla redazione predetto Certificato/Dichiarazione, in conformità a quanto disposto dal punto C.9.1 della Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 ai sensi dell'art. 67, co. 8 bis e 8ter del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii., dall' art. 5, co. 2 bis della L.R. 9/83 e ss.mm.ii. e dell'art. 10, co. 12 bis del R.R. 4/2010 e ss.mm.ii		
	3	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 3 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla regolare esecuzione (regolarmente eseguiti, non regolarmente eseguiti, regolarmente eseguiti in modo parziale ai sensi dell'art. 67, co. 6 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.)		
	4	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 4 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito al riferimento del predetto Certificato/Dichiarazione ai progetti allegati e alle denunce dei lavori in oggetto, autorizzate/attestate nel corso dei lavori nonché a tutta la documentazione presente nel fascicolo.		
	5	SOLO IN CASO DI DENUNCE SUCCESSIVE AL 10 AGOSTO 2020 (Pubblicazione sul BURC del D.D. n. 359 del 03.08.2020 – BURC n.161 del 10.08.2020). (Se nell'asseverazione è stato dichiarato che non sono state eseguite opere riconducibili a varianti non sostanziali) #ASS4_1_COLL# Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 5 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla non esecuzione di opere riconducibili a varianti		

	<p>non sostanziali di cui all'allegato "C" al D.D. N° 359 del 03.08.2020. <i>(Se nell'asseverazione è stato dichiarato che sono state eseguite opere riconducibili a varianti non sostanziali)</i> #ASS4_2_COLL# Conformità tra quanto riportato nel Certificato di C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 5 dell' ASS043-ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla conformità delle opere riconducibili a varianti non sostanziali di cui all'allegato "C" al D.D. N° 359 del 03.08.2020 e, ai sensi dell'art. 3 bis, co. 3 del R.R. n° 4/2010, della corretta annotazione nel C.R.E./D.R.E. e nei relativi allegati(giornale dei lavori ecc.).</p>		
6	<p>Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "f" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla sintesi dell'iter amministrativo con l'indicazione di tutti i provvedimenti e/o comunicazioni, e/o atti che sono riferiti al Fascicolo sotteso all'emissione del C.R.E./D.R.E. (es. AS, Attestazioni, cambio incarichi, volture, ec..).</p>		
7	<p>Conformità tra quanto riportato nel Certificato di C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "g" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito descrizione sintetica delle strutture realizzate con l'indicazione dei relativi materiali.</p>		
8	<p>Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "h" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito all'acquisizione e all' esame la documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC 2018.</p>		
9	<p>VALIDO SOLO PER PROGETTI PRESENTATI CON LE N.T.C. 2008 E 2018. Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "i" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla classe d'uso #_# e se la stessa è conforme a quella dichiarata negli elaborati progettuali.</p>		
10	<p>Conformità tra quanto riportato nel Certificato di C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "j" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E., di seguito riportata: j. <input type="checkbox"/> (nel caso di intervento di rafforzamento locale) l'indicazione dell'incremento di sicurezza locale (§ 8.4.1 NTC 2018) con espressa attestazione che gli elementi della costruzione interessati e quelli con essi interagenti presentano un valore della ζ_{vi} pari a <input type="checkbox"/> ≥ 1, come risulta dagli elaborati progettuali, cioè che essi sono adeguati nei confronti delle azioni non sismiche;</p>		
11	<p><i>(nel caso di dichiarazione di mancata certificazione/dichiarazione totale o parziale)</i> Conformità tra quanto riportato nel Certificato di C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "K" e "l" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla non collaudabilità/collaudabilità parziale (nel caso). Verificare la presenza e la correttezza della motivazione, escludendo la possibilità di risolvere le criticità rilevate da parte dei soggetti interessati.</p>		
12	<p>Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "m" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito all'esame e al controllo dei verbali ed alle prove eseguite nella fase di costruzione (ove presenti). Verificare che il D.L. abbia espresso il proprio giudizio sull'esito di dette attività.</p>		
13	<p>(Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "n" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. -</p>		

		C.R.E./D.R.E. in merito ai certificati relativi alle prove di accettazione dei materiali (§.9.1 lett. c NTC 2018 - §.C9.1 lett. c Circolare 7/2019), verificando quanto prescritto: numero dei provini, certificazione regolare del laboratorio, conformità dei certificati al cap.11 delle NTC 2018, accettabilità dei risultati delle prove sui materiali.		
	14	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 6, lettera "o" dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla presenza della dichiarazione di rispondenza o meno dei lavori eseguiti al progetto denunciato o alle successive varianti nonché ad eventuali prescrizioni, deducibile anche dai verbali a seguito delle ispezioni dell'opera eseguite alla presenza del D.L. e del Costruttore.		
	15	Conformità tra quanto riportato nel Certificato di C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 9 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla dichiarazione relativa ai seguenti adempimenti: a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi; b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi eve il D.L. sia nominato in corso d'opera , e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti più importanti nonché dalla normativa in materia;		
	16	Conformità tra quanto riportato nel i C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 10 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito validità del C.R.E./D.R.E. anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 62 del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii.		
	17	Conformità tra quanto riportato nel C.R.E./D.R.E. e quanto asseverato al punto 11 dell' ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. - C.R.E./D.R.E. in merito alla conformità degli allegati al C.R.E./D.R.E. previsti per il collaudo dalle N.T.C. 2018 e Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 nonché dall' art. 67, del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ii. .		
SEZIONE	PUNTO	CONGRUENZA DELLE DATE ASSEVERATE NELL'ASS043- ASSEVERAZIONE D.L. -C.R.E./D.R.E.) E QUELLE RIPORTATE NEL C.R.E./D.R.E., NEI VERBALI DI VISITA E NEL GIORNALE DEI LAVORI, DAL D.L. . DATE DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 67, Co. 5 DEL D.P.R. 380/01 E SS.MM.II.	ESITO (C/NC/OSS.)	RILIEVO
	1	Corrispondenza della data di inizio dei lavori riportata nel C.R.E./D.R.E. con quella asseverata dal D.L. (#data inizio lavori Ass. DI#).		
	2	Corrispondenza della data di inizio dei lavori riportata nel C.R.E./D.R.E. con quella riportata nel giornale dei lavori e nei verbali di visita e.		
	3	Corrispondenza della data di ultimazione dei lavori riportata nel C.R.E./D.R.E. con quella asseverata dal Direttore (#data ultimazione lavori Ass. DI#)		
	4	Corrispondenza della data di ultimazione dei lavori riportata nel C.R.E./D.R.E. con quelle indicate nel Giornale dei lavori e nei Verbali di visita.		
	5	Corrispondenza delle date dei prelievi e delle prove con quelle riportate nel Giornale dei lavori e nei Verbali di visita.		
	6	Congruità della data di ultimazione dei lavori (dichiarata o asseverata) con le risultanze dei controlli sugli eventuali verbali di prelievo e/o certificati di prova		
	7	Conformità a quanto disposto dall' art. 67, co. 5 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. nonché dall' art. 10, co. 4 del R.R. n° 4/2010 (Termini per la redazione) del C.R.E./D.R.E.), per strutture in c.a., c.a.p. e metalliche - Confronto : data fine lavori riportata nell' Asseverazione del D.L. (#data ultimazione lavori Ass. DI#) con quella risultante dalla firma digitale nonché con quella riportata nel giornale dei lavori e nei verbali di visita.		

SEZIONE	PUNTO	ULTERIORI VERIFICHE DI CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE	ESITO (C/NC/OSS.)	RILIEVO
4	1	<i>(nel caso di denuncia anche di opere non strutturali)</i> Gli atti del C.R.E./D.R.E. comprendono anche una valutazione delle previsioni progettuali relative ad elementi non strutturali - qualora riportati negli elaborati progettuali depositati - i quali, come indicato nel Capitolo 7 delle NTC, assumono rilevanza nel comportamento dinamico dell'opera, in termini di incolumità delle persone, danni e funzionalità dell'opera realizzata.		
	2	Il D.L. ha espresso il proprio giudizio sulla ispezionabilità delle strutture ai fini della manutenzione (§C9.1 Circolare 7/2019).		
	3	<i>(nel caso di strutture prefabbricate)</i> Negli atti del C.R.E./D.R.E. sono indicati i controlli eseguiti per verificare (§ 9.2.1 NTC 2018): <ol style="list-style-type: none"> 1. la rispondenza dell'opera ai requisiti di progetto; 2. la corretta posa degli elementi prefabbricati e del rispetto del progetto per quanto attiene in particolare: le tolleranze ammesse, le disposizioni delle armature integrative, i giunti, il corretto montaggio dei dispositivi di vincolo. 		
SEZIONE	PUNTO	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	ESITO (C/NC/OSS.)	RILIEVO
5	1	Presenza del C.R.E./D.R.E. (art.10 co.4 R.R. 04/2010)		
	2	Documentazione art.3 L.R. 09/1983.		
	3	Conformità del giornale dei lavori in merito all' andamento giornaliero della costruzione e le verifiche svolte che hanno atteso soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici. (art.3 co.5 lett.b L.R. 09/83).		
	4	Presenza dei certificati dei controlli di accettazione sui materiali impiegati o certificati di origine dei materiali utilizzati con riferimento alla parte strutturale.		
	5	Congruenza tra i dati indicati nei certificati di prova e quelli annotati nel giornale dei lavori.		
	6	Presenza dei verbali di visita del D.L. in contraddittorio con il costruttore con descrizione delle operazioni svolte (art.5 co.1 L.R. 09/1983 – art.10 co.3 R.R. 04/2010 - §C9.1 Circolare 7/2019)		
	7	<i>(nel caso di prove di carico disposte dal D.L.)</i> Programma, modalità, esito e giudizio prove, e copie dei relativi verbali (art.10 co.5 R.R. 04/2010 - § 9.2 NTC 2018 e § C9.2 Circolare 7/2019)		
	8	<i>(nel caso di prove disposte dal D.L. sui materiali messi in opera)</i> Programma delle indagini ed esito prove e copie dei relativi verbali		
	9	<i>(nel caso di strutture prefabbricate)</i> Esito controlli e copie dei relativi verbali (§ 9.2.1 NTC 2018)		
	10	<i>(nel caso di accertamenti/studi)</i> Esito e copie dei relativi verbali		
	11	Corrispondenza tra i dati indicati nei predetti verbali e le annotazioni del giornale dei lavori		
	12	<i>(nel caso di strutture dotate di dispositivi di isolamento sismico e/o di dissipazione)</i> Documenti di origine del produttore e certificati di cui alle NTC.		
	13	<i>(nel caso di subentro di un nuovo D.L.)</i> Verbale di sospensione e ripresa lavori (art.9 co.12 R.R. 04/2010).		
	14	<i>(nel caso di subentro di un nuovo D.L.)</i> Documentazione (art.10 co.11 R.R. 04/2010).		
	15	<i>(nel caso di subentro di un nuovo D.L.)</i> Dichiarazione/documentazione (art.10 co.12 R.R. 04/2010).		
	16	<i>(nel caso di subentro di un nuovo D.L.)</i> Dichiarazione del precedente D.L. attestante il pagamento delle proprie spettanze (art.3 co.1 L.R. 59/2018).		
	17			

		Documentazione progettuale delle varianti non sostanziali con relazione di verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale, completa della data di redazione e delle sottoscrizioni di tutti i professionisti coinvolti e della ditta costruttrice.		
	18	Verifica che la data di esecuzione dei lavori variati sia successiva a quella di redazione/sottoscrizione dei relativi elaborati.		